



ПАСПОРТ
Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ
КЕНС.635159.001 ТУ




1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ предназначен для ввода небронированного сетевого кабеля в оболочку взрывозащищенных светильников и коробок, устанавливаемых во взрывоопасных зонах.

1.2 Структура условного обозначения изделия

ВКВ - XX - X



Тип резьбы (М25 или G3/4);

Вид кабельного ввода (Н- под небронированный кабель).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014: для типа резьбы М25 для типа резьбы G3/4	1 Ex d IIC Gb/1 Ex e II Gb / Ex tb IIC Db 1 Ex e II Gb / Ex tb IIC Db
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не хуже	IP 66/67
Рабочая температура, °С	от -60 до +150

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование документа	Количество
Руководство по эксплуатации КЕНС.635159.003 РЭ	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Паспорт КЕНС.635159.003 ПС	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Копия сертификата соответствия	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Комплект сменных частей КЕНС.305652.005	1 шт. на изделие

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ признан годным к эксплуатации и соответствует КЕНС.635159.001 ТУ

ОТК

Дата выпуска _____ 20__ г.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Все материалы, из которых изготовлен ввод кабельный, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

5.2 После окончания эксплуатации ввод кабельный не требует специальной утилизации и может быть сдан как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

6. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Срок службы кабельной и трубной арматуры, изготовленной из нержавеющей стали - 10 лет.

6.2 Допустимый срок хранения в транспортной таре - 1 год.

6.3 Гарантийный срок - 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 Порядок предъявления рекламаций изложен в соответствии с действующими положениями на объектах применения.

7.2 Рекламации по установленной форме предъявлять предприятию-изготовителю с обязательным приложением акта забракования, без наличия, которого рекламации не принимаются. Рекламации направлять по адресу:

302040, г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «Протон»
тел./ факс. (4862) 41-04-12, (4862) 41-01-20

[illegible]